


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan1@samtel.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20  
сентября 2018 года (выдан Федеральной службой по аккредитации  
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская обл., с. Пестровка, ул. Крайнюковская, 101а



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в г. Новокуйбышевске»  
С.С. Камалов

«10» апреля 2017 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23 727 от 10.04.2017**

**Код образца (пробы):**

21956.02.03.04.17.В

**1. Наименование образца (пробы):**

1 вода централизованного водоснабжения из колонки с. Мосты, ул. Бобруйская-7

**2. Заказчик:**

МУП "ЖКХ Пестравского района"

**2.1 Юридический адрес:**

446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестровка, ул. Крайнюковская, 78

**3. Изготовитель\*:**

3.1 Юридический адрес\*: -

3.2 Фактический адрес\*:

3.3 Дата\* и время\* изготовления

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №19 от 01.02.2017 13:16:41 Акт отбора образцов (проб) от от 03.04.2017 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

03.04.2017 час 10 мин 10

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)\*:**

Балыкина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

**6. Дата начала испытаний:** 03.04.2017 г.

**Дата окончания испытаний:** 04.04.2017 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 88 от 05.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний $\pm$ характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 88			
ОМЧ 37 град С	2 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Филатова Н.С.**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  
в Самарской области  
в городе Новокуйбышевске»

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а


Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75

E-mail: gossan1@samtel.ru

ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20  
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации  
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская обл., с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 101а



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в г. Новокуйбышевске»

С.С. Камалов

«29» марта 2017 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19 240 от 29.03.2017**

**Код образца (пробы):**

18562.02.22.03.17.B

**1. Наименование образца (пробы):**

4 вода централизованного водоснабжения из колонки с. Мосты, ул. Бобруйская, д. 7.

**2. Заказчик:**

МУП "ЖКХ Пестравского района"

**2.1 Юридический адрес:**

446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 78

**3. Изготовитель\*:**

-

**3.1 Юридический адрес\*:**

-

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата\* и время\* изготовления**

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №19 от 01.02.2017 13:16:41 Акт отбора образцов (проб) от от 22.03.2017 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

22.03.2017 час 9 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)\*:**

Балыкина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

**6. Дата начала испытаний:** 22.03.2017 г.

Дата окончания испытаний: 25.03.2017 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 67 от 27.03.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 19 240 от 29.03.2017

Стр.1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 67			
ОМЧ 37 град С	7 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Филатова Н.С.**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  
в Самарской области  
в городе Новокуйбышевске»


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan1@samtel.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20  
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации  
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская обл., с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 101а



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в г. Новокуйбышевске»  
С.С. Камалов

«07» марта 2017 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13 072 от 07.03.2017**

**Код образца (пробы):**

10459.02.27.02.17.B

**1. Наименование образца (пробы):**

4 вода питьевая из колонки с.Мосты, ул.Бобруйская -7.

**2. Заказчик:**

МУП "ЖКХ Пестравского района"

**2.1 Юридический адрес:**

446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 78

**3. Изготовитель\*:**

-

**3.1 Юридический адрес\*:**

-

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата\* и время\* изготовления**

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №19 от 01.02.2017 13:16:41 Акт отбора образцов (проб) от от 27.02.2017 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

27.02.2017 час 10 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)\*:**

Балыкина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

**6. Дата начала испытаний:** 27.02.2017 г.

Дата окончания испытаний: 02.03.2017 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 28 от 02.03.2017, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 28			
ОМЧ 37 град С	7 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Филатова Н.С.**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  
в Самарской области  
в городе Новокуйбышевске»